

Управление образования
Администрации города Вологды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО

ВИДА № 3 «ВОРОБУШЕК»

Ленинградская ул., д. 93-б,

г. Вологда, 160034

Тел.(8172) факс 51-83-02, (8172)53-24-41

E-mail: dou3@vologda-city.ru

№ 80 от 16.03.2022 г.

Заместителю главного государственного врача
по Вологодской области
Чежиной Н.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по
надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека по Вологодской
области**

(Управление Роспотребнадзора по Вологодской
области)

О выполнении Представления от 10.02.2022 № 32/09-04-01

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек» сообщает о принятых мерах по вынесенному Представлению при проведении плановой выездной проверки 12.01.2022г.

1. Обеспечено изучение действующего законодательства лицами, ответственными за соблюдение требований санитарного законодательства: Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Рассмотрены указанные в Представлении нарушения СП 2.4.3648-20 и вынесено решение об усилении контроля за соблюдением требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. В групповом помещении группы № 15 дополнительно установлены светильники в количестве 2х штук для соответствия освещенности гигиеническим требованиям: не менее 400 лк. Протокол испытаний освещенности от 08.02.2022 № 22-00-12Б-68 прилагается. Нарушение части 1 статьи 28 федерального закона № 52-ФЗ, п. 144, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 устранено полностью.

Приложение: на 5 л., в 1 экз.

Заведующий МДОУ № 3



Т.В. Ерегина

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
(Управление Роспотребнадзора по Вологодской области)

Яшина ул., д.1а, Вологда, 160012
тел. (8172) 75-21-23, факс (8172) 75-15-68, E-mail: tu-rpn@vologda.ru, <http://35.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

РЕШЕНИЕ № 20-04/2022-ПР

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

21 марта 2022г.

г.Вологда

**Я, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
Чежина Наталья Валерьевна,**

рассмотрев ходатайство о снятии с контроля предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №03/09-04-01 от «28» января 2022 года со сроком исполнения до «20» октября 2022 года, выданное Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад комбинированного вида № 3 "Воробушек" (далее – МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек»), ОГРН 1033500035910, ИНН 3525086028, юридический адрес: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.93б, адреса мест фактического осуществления деятельности и (или) используемых производственных помещений: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.93б, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 82а.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 03/09-04-01 от «28» января 2022 года, контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в указанные сроки:

- Обеспечить соответствие освещенности в групповом помещении группы №15, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 82а гигиеническим нормативам.


Согласно информации контролируемого лица: в групповом помещении группы №15, расположенной по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 82а установлены дополнительные светильники, проведены замеры освещенности (уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам) (представлены копии протоколов лабораторных испытаний).

По результатам рассмотренных документов, проведенных консультаций и руководствуясь ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»

РЕШИЛ:

Прекратить исполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 03/09-04-01 от «28» января 2022 года в связи с его выполнением.

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области



Н.В. Чежина

Копия настоящего решения выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:
г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 93б
E-mail: dou3@vologda.city.ru